



CORTE A
ESC. 1:25




CORTE B
ESC. 1:25



PLANTA BAIXA
ESC. 1:25

18	TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA MODELO T-5	Fofo	Un.	03
17	TAMPÃO DE POÇO DE VISITA MODELO T-900	Fofo	Un.	01
16	TAMPÃO DE POÇO DE VISITA MODELO T-600	Fofo	Un.	01
15	TUBO COM PONTAS JUNTA ELÁSTICA - DN 100mm - L VARIÁVEL	PVC	Un.	02
14	FILTRO "Y" COM FLANGES PN 10 - DN 500mm	Fofo	Un.	01
13	LUIVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA - DN 500mm	Fofo	Un.	01
12	MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO A BATERIA COM FLANGES - DN 500mm	Fofo	Un.	01
11	EXTREMIDADE COM FLANGES - PN 10 - L=520mm - DN 500mm	Fofo	Un.	03
10	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO COM FLANGES - PN 10 - DN 500mm	Fofo	Un.	01
09	EXTREMIDADE COM FLANGES - PN 10 - L=1000mm - DN 500mm	Fofo	Un.	02
08	CURVA 90 GRAUS COM FLANGES DN 500mm	Fofo	Un.	02
07	VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES - PN 10 - DN 500mm	Fofo	Un.	02
06	REDUÇÃO COM FLANGES 600mm X 500mm	Fofo	Un.	02
05	VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES - PN 10 - DN 700mm	Fofo	Un.	01
04	TUBO COM FLANGES PN 10 - L=5.665mm - DN 700mm	Fofo	Un.	01
03	TE COM FLANGES DN 700mm x 600mm	Fofo	Un.	02
02	EXTREMIDADE COM FLANGES - PN 10 - DN 700mm	Fofo	Un.	02
01	LUIVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA - DN 700mm	Fofo	Un.	02
NÚMERO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	UNID.	QUANT.



PLANTA DE COBERTURA
ESC. 1:25

DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO:		DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO:	
Projeto Básico de Setorização Cidade Tiradentes e Santa Etelvina - VRP DN 500		FOLHA: Única	
LOCAL DA OBR:		PREFEITURA:	
Cidade Tiradentes		Sub-Prefeitura Cidade Tiradentes	
NÚMERO DO PROJETO:		INTERESSADA:	
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo		REPOS. TÉCNICO PELO PROJETO:	
Luciano Santos Werneck		CREA:	
DESENHISTA:		0000050018D	
DATA:		ART:	
01/2019		1:1000	
FORMATO DA FOLHA:			