



Esclarecimento Solicitado

Licitação: 04648/19

Descrição:

Data: 29/05/2020

Hora:16:02

1) Sobre o percentual de reciclagem do RCC com espuma de asfalto, onde a taxa de adição de CAP é de aproximadamente 2,4%, a nossa composição de preços unitários demonstra que o valor para esse volume de 60%, fica acima do orçado pela SABESP. Solicitamos uma checagem nos volumes apresentados no esclarecimento 1 pergunta 2.

2) Tendo em vista que a nossa usina móvel atende tanto espuma de asfalto quanto usina de solos, entendemos que podemos utilizar a mesma para ambos os serviços. Nosso entendimento está correto?

Informações da SABESP

Luciano Giacon

Descrição:

Data: 29/05/2020

Hora:16:02

ESCLARECIMENTO 05

RESPOSTA

1 - Os valores informados no esclarecimento 1 trata-se de valores de referência máximos a serem processados durante o contrato, e dependerá do Volume Gerado de RCC, projeto executivo da contratada e da demanda da Sabesp.

2 - O tipo de usina a ser utilizada no contrato dependerá de projeto a ser apresentado pela Contratada a SABESP, que irá avaliar e aprovar dentro dos critérios técnicos e operacionais exigidos no Edital.

Data de Publicação:

01/06/2020

 Cancela