Esclarecimento Solicitado

Licitação: 02265/20

Descrição: **Data: 16/09/2020** **Hora:14:50**

Pergunta - A ETE de Alumínio está construída ? (Vazão de 26 l/s.)
R: ETE Alumínio instalada e em operação (35 l/s)
Pergunta - Motivos da instalação do triturador na EEE Itararé ? Qual a vazão e Altura Manométrica ?
R: Temos optado pela instalação do triturador para proteger os equipamentos e, em alguns casos, eliminamos a caixa de areia;
Pergunta - Índice de cobertura de água e esgotos em Alumínio e Piedade;
R: Alumínio: Atendimento Água: 82,6 % - Cobertura Esgoto: 84 %
Piedade: Atendimento Água: 95,5 % - Cobertura Esgoto: 65,6 %
Pergunta - Com quem eu consigo o estudo da Hplan, citado no Termo de Referência, referente a ETA e Reservatório Figueira que poderia abastecer Piedade;
R:Estudo Hagaplan pode ser retirado com Lucio M. Pimentel (RMO) Telefone: (14) 3811-8235

Informações da SABESP
Tiago Oliveira Nobre

Descrição: **Data: 16/09/2020** **Hora:14:50**

Data de Publicação:

16/09/2020

Cancela