



Esclarecimento Solicitado

Licitação: 00559/20

Descrição:	Data: 18/11/2020	Hora: 14:49
------------	------------------	-------------

Qual o volume previsto para assentamento de rede água/esgoto. ((Diâmetro e extensão)).

Informações da SABESP


[Regiane Caneca](#)

Descrição:	Data: 18/11/2020	Hora: 14:49
------------	------------------	-------------

Assentamento de rede estimado, considerando que pode variar de acordo com o projeto elaborado pela empresa vencedora.

Rede de água: 21.234 m, com diâmetro de 32 mm até 150 mm.

Rede de esgoto/ramal coletivo: 6650 diâmetro até 200 mm

 Cancela